

質問回答書

工事名	皆野中継ポンプ場機械・電気設備（その2）更新工事			
項目	質疑		回答	
コリンズ	1	現場代理人のコリンズ登録は、現場従事期間のみの登録で宜しいでしょうか。		はい。
施工	2	テレメータ盤との接続工時は、本工事に含むものと考えて宜しいでしょうか。		そのとおりです。
施工	3	皆野中継ポンプ場から長瀬浄化センターまでのテレメータ盤ループ試験は、本工事に含むものと考えて宜しいでしょうか。		そのとおりです。