

## 質問回答書

工事名	長瀬浄化センター等維持管理業務委託	
項目	質疑	回答
公告 1頁 1 入札対象業務 及び、1頁 3 入札日時及び 場所	1 入札日時の4月23日から委託開始の5月1日までの短期間のため、業務開始後において貴組合業務引継を実施いただくことは可能でしょうか。	本件落札後は、速やかに準備、業務引継ぎを行い、5月1日からの業務委託を望みますが、業務引継は、短期間での実施完了は不可能であるため5月1日以降も実施する予定です。 なお、業務の開始・内容等の詳細は落札後直ちに組合と落札者により協議し決定する予定です。
公告 2頁 5 入札参加資格 (1)サ④	2 「緊急時に備えて24時間365日対応可能な体制を有し、異常発生時には速やかに技術者を現地に派遣できること。」とありますが、速やかに現地に派遣する際の現場到着の目安所要時間をご教授ください。	1時間以内を目安とする。
公告 4頁 11 (2) 入札書に記載 する金額	3 入札書に記載する金額は3年間の総額または1年間の総額のいずれでしょうか	3年間の総額の記載となります。
公告 6頁 16 支払方法	4 「落札業者と要相談」とありますが、貴組合で想定される標準的な支払い方法をご教示ください。また、受託者決定後、業務履行開始までに契約内容を協議する期間はございますでしょうか。	支払いは業務履行後になるので、翌月以降の支払いで毎月払い又は隔月払い等になります。 契約内容協議については落札後直ちに協議日を設け実施する予定です。
一般仕様書 5頁 第4章 第26条 リスクマネジメント	5 「第三者に対する損害補償責任を十分に担保できる内容」とありますが、発注者として想定されている最低限の補償金額の目安があればご教示ください。	1億円～10億円を想定しています。
特記仕様書 2頁 第3条-2) 従事者	6 「統括責任者を含む配置従事者の1/4以上が保持していること。」とありますが、応援業務従事者は除くという認識でよろしいでしょうか	ご認識の通りです。

## 質問回答書

業務名	長瀬浄化センター等維持管理業務委託	
項目	質疑	回答
特記仕様書 4頁 第8条-1) 業務形態	7 「勤務時間は、委託者と連絡が取れる時間とすること。」とは、開庁時間を示すとの理解でよろしいでしょうか。	ご認識の通りです。
特記仕様書 4頁 第8条-1) 業務形態	8 休日・祝祭日により連休となる場合の隔日での巡視業務にて、「この巡視については、午前8:30から正午を目処とする。」とありますが、これは巡視の想定時間帯を示したものであり、待機時間を拘束する趣旨ではないとの理解でよろしいでしょうか。	ご認識の通りです。
特記仕様書 4頁 第10条 勤務時間外及び緊急時の対応	9 勤務時間外に通報される平均的な回数をご教示ください。(月〇回など) また、通報装置は何を使用されているのでしょうか。	令和7年度は年間総合計10回。月によっては0回の時もあり、逆に機器に不具合がある場合は続く事もあります。復旧にかかる時間は1～2時間。 非常時には契約している警備会社から電話及びファックスで連絡がくる体制になっています。
特記仕様書 6頁別表3 マンホールポンプ場	10 「保守点検業務・オイル交換」に際し、ポンプの引き上げ時にホイキャリアの使用は可能でしょうか。 また、通行止め及び交互通行可能の対応が必要となる場所はありますでしょうか。	ポンプ引き上げ時のホイキャリア利用は可、組合所有のもの利用も可能です。 また、通行止め及び交互通行可能の対応が必要となる場所もあります。